

KOCAELİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI
(TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME)

Karar Tarihi: 10.04.2023

Karar No : 97

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Lisansız Elektrik Üretimi Değerlendirme Komisyonu 10.04.2023 günü saat 11:30 da. AOSB toplantı salonunda, komisyon başkanı AOSB Bölge Müdürü Eyüp Akyüz başkanlığında, lisansız elektrik üretimi için yapılan başvuruların teknik yönden değerlendirmesini yapmak üzere toplandı.

BASVURU:

12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği' nin 5 inci maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında. Kocaeli Arslanbey OSB 224 ada 2 parsel MEISER IZGARA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. firmasına ait fabrika tesisinin çatısına kurulacak olan 800 kWe kurulu gücündeki güneşten lisansız elektrik üretimi talebi.

KARAR:

12 Mayıs 2019 tarih. 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. maddesi - (1) de, eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ile 13 üncü maddesinin 2. fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunulan ve eksikliklerini başvuruya konu olan ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın ilk onbeş günü içerisinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafında arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME TABLOSU				
Başvuru No	2023-02/2237			
Başvuru Sahibi	MEISER IZGARA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.			
Başvuru Tarihi	31.01.2023			
Başvuru Konusu	AOSB 224 ada 2 parsel fabrika tesisinin çatısına GES yapım işi			
Tesis Özellikleri	AC Gücü			
Kurulu güç	800 kWe			
FOTOVOLTAİK PANEL			İNVERTÖR	
DC Gücü	Uygulama Alanı	Panel Özelliği Sayısı ve Gücü	PV Sistemi	İnvertör Sayısı ve Gücü
954,8 kWe	Çatı	Tek kristalli yapı	Optimum açıda sabitlenmiş	8 tane 100 kw
		1736 adet		
Evrak Yönünden Değerlendirme		Yapıldı		Olumlu
TEİAŞ Arıza Akım Limiti Görüşü		Xxxx tarihli ve 1765110 sayılı yazı		Olumlu
Trafo Merkezi		Arslanbey TM, 100 MVA, TR-A		Olumlu
Ölçüm Noktası		Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında		Olumlu
Koruma Sistemi		Tek hat şemasında belirtilmiştir		Olumlu
Bağlantı Noktası İtibariyle Dağıtım Şebekesi Kısıtları		Dağıtım şirketi kısıtları bulunmamaktadır		Olumlu

Yönetmelik' te 14 üncü madde "Başvuruların Teknik Yönden Değerlendirilmesi" kapsamında yapılan teknik yönden değerlendirme sonucunda MEISER IZGARA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. firmasına ait başvurunun bu Yönetmelik ile ilgili Teknik Mevzuata uygunluk ölçme ve koruma sistemi açısından uygun olduğu görülmüş olup teknik değerlendirme yapılması için T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje ve Tahdit Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine teknik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulmasına işlemlerin yönetmelik dahilinde devam ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eyüp AKYÜZ
AOSB Bölge Müdürü
Komisyon Başkanı

Yetkin SANER
Elektrik Yüksek Mühendisi
AOSB Danışmanı
Komisyon Üyesi

Ali SAK
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.