

KOCAELİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI  
(TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME)

Karar Tarihi: 22.05.2023

Karar No : 97

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız Elektrik Üretilimi Değerlendirme Komisyonu 22.05.2023 günü saat 11:30 da. AOSB toplantı salonunda, komisyon başkanı AOSB Bölge Müdürü Eyüp Akyüz başkanlığında, lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuruların teknik yönden değerlendirmesini yapmak üzere toplandı.

BASVURU:

12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği' nin 5 inci maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi kapsamında. Kocaeli Arslanbey OSB 222 ada 17 parsel UZER MAKİNA VE KALIP SAN.A.Ş. firmasına ait fabrika tesisinin çatısına kurulacak olan 1200 KW kurulu gücündeki güneşten lisanssız elektrik üretimi talebi.

KARAR:

12 Mayıs 2019 tarih. 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. maddesi - (1) de, eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ile 13 üncü maddesinin 2. fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunulan ve eksikliklerini başvuruya konu olan ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın ilk onbeş günü içerisinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafında arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME TABLOSU				
Başvuru No	2023-03/2300			
Başvuru Sahibi	UZER MAKİNA VE KALIP SAN.A.Ş.			
Başvuru Tarihi	31.03.2023			
Başvuru Konusu	AOSB 222 ada 17 parsel fabrika tesisinin çatısına GES yapım işi			
Tesis Özellikleri	OG Gücü			
Kurulu güç	1450 kWe			
FOTOVOLTAİK PANEL			İNVERTÖR	
DC Gücü	Uygulama Alanı	Panel Özelliği Sayısı ve Gücü	PV Sistemi	İnvertör Sayısı ve Gücü
1765,5 kWe	Çatı	Tek kristalli yapı	Optimum açıda sabitlenmiş	14 adet 100 kWe+ 1 adet 50 kWe
		3210 adet		
Evrak Yönünden Değerlendirme		Yapıldı		Olumlu
TEİAŞ Arıza Akım Limiti Görüşü		Xxxx tarihli ve 1835432 sayılı yazı		Olumlu
Trafo Merkezi		Arslanbey TM, 100 MVA, TR-A		Olumlu
Ölçüm Noktası		Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında		Olumlu
Koruma Sistemi		Tek hat şemasında belirtilmiştir		Olumlu
Bağlantı Noktası İtibariyle Dağıtım Şebekesi Kısıtları		Dağıtım şirketi kısıtları bulunmamaktadır		Olumlu

Yönetmelik' te 14 üncü madde "Başvuruların Teknik Yönden Değerlendirilmesi" kapsamında yapılan teknik yönden değerlendirme sonucunda UZER MAKİNA VE KALIP SAN.A.Ş. firmasına ait başvurunun bu Yönetmelik ile ilgili Teknik Mevzuata uygunluk ölçme ve koruma sistemi açısından uygun olduğu görülmüş olup teknik değerlendirme yapılması için T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje ve Tahdit Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine teknik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulmasına işlemlerin yönetmelik dahilinde devam ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eyüp AKYÜZ  
AOSB Bölge Müdürü  
Komisyon Başkanı


Yetkin SANER  
Elektrik Yüksek Mühendisi  
AOSB Danışmanı  
Komisyon Üyesi

Ali SAK  
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.





T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü  
Planlama ve Yatırım Yönetimi Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-60830501-102.01-1835432

Konu : Arslanbey TM TR-A Lisanssız GES

DAĞITIM YERLERİNE

- İlgi : a) Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nin 28.04.2023 tarihli ve 2578 sayılı yazısı.  
b) Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nin 28.04.2023 tarihli ve 2579 sayılı yazısı.

İlgi yazılarınız ve Teşekkülümüzdeki bilgiler doğrultusunda görüşümüz aşağıdaki gibidir.

Başvuru Sahibi ve Kurulu Güç	Uzer Makina Ve Kalıp San. Tic. A.Ş. – 960+1200 kW
Santral Tipi	Lisanssız Çatı GES
İli	Kocaeli
Bağlanacak/Yönlendirilecek Bara	Arslanbey TM'nin OG (TR-A) Barası (80 MVA) - 4,505 MW'lık Lisanssız GES'ler
OG Baraya Bağlı/Bağlanacak Diğer Santraller ve Kurulu Güçleri	- 23,19 MW'lık Yıldız Entegre Kojen Tesisi - 3,5 MW'lık Tezcan Galvaniz Kojen Tesisi - 1,5 MW'lık Kartepe BES

Yukarıda adı geçen lisanssız üretim tesislerinin sistem bağlantısı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Madde-5 (1-h) ve Madde-7 (5) hükümleri ile ilgili diğer mevzuatların teknik kriterleri dahilinde Teşekkülümüz tarafından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu lisanssız üretim tesislerinin Arslanbey TM'nin OG (TR-A) barasına yönlendirilmesi durumunda TM'nin OG barasındaki kısa devre arıza akım limit değeri olan 16 kA aşılmamaktadır.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz.

Serhat METİN  
Daire Başkanı

Mustafa PUSTU  
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:

Gereği:

Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi  
Müdürlüğüne

Bilgi:

5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE (SAKARYA)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: DB1D199E-3B72-4158-9FD4-4A98555B57FC

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/teias-ebys>

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12 (06520) Balgat/Çankaya/ANKARA

Sermaye: 17.731.798.237,00 TL Vergi D: Ankara Kurumlar

Vergi No: 879 030 4314 ASO: 5887 ATO: 165458

KEP Adresi : [teias@hs01.kep.tr](mailto:teias@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Nilay ABAY

ÇAMDELEN

